



DEGAL Tehnika d.o.o.
Tomislav Šegregur ing.el.
Slavonska ulica 80
33000 Virovitica
0995369140
segregur.degal@gmail.com

Kupac

BLAŽA, obrt za ugostiteljstvo, građevina

Ante Starčevića 158
31400 Đakovo

Adresa dostave (na gradilištu)

Ulica Industrijske zone 4
31417 Piškorevci

Opći podaci

Razdjelni ormar
RO.SE.1

Bilješke

Kreiran
14. rujna 2023.

Broj crteža

Serijski broj
141/2023

Naziv razdjelnika
RO.SE.1

Rutinska verifikacija br.

Izjava o sukladnosti broj
141/2023

Broj stranica
3

Razdjelnik je mehanički testiran

Razdjelnik je električki testiran

Potpis:

Upozorenje:

Prema HRN EN 61439 električni teret u nazivnom radu razdjelnika smije opteretiti uređaje do 80% njihove nazivne struje. (INC = 0,8 x IN)

RO.SE.1

Specifikacija razdjelnika


Broj artikla	Opis artikla	Gubici [W]	Količina:
AT206040--	Serijski ormar AT, 1-vrata, IP55, 2000x600x400mm (VxSxD) čelični lim, RAL7035, s montažnom pločom, zaključavanje u četiri točke sa zakretnom ručicom	-665	1
AR006130--	FID sklopka AMPARO, 63-4-03/AC, 10kA Tip AC (reagira kod pojave diferencijalne struje sinusnog oblika), N vodič s lijeve strane, prihvat priključnih stezaljki: 1.5 - 25mm, moment pritezanja: 2.5Nm, Im=Im=630A, Inc=Ic=10kA, u skladu s IEC/EN61008-1	22,5	1
BM017363--	Zaštitni prekidač, C karakteristika, 63A, 3-polni, 10kA Serija BMS0, Norma EN 60898,EN 60947-2	17,2	1
ISA05226-A	NV rastavna sklopka ARROW BLUE vel.1/250A, 3P,M10	13	1

RO.SE.2

Protokol proračuna zagrijavanja

Tip razdjelnika	AT206040--
Visina	2000 mm
Širina	600 mm
Dubina	400 mm
Tempertura okoline	23 °C
Temperatura unutrašnjosti razdjelnika pri vrhu razdjelnika	27,19 °C
Temperature unutrašnjosti razdjelnika u sredini (po visini)	25,73 °C
Temperature unutrašnjosti razdjelnika na 3/4 visine	26,46 °C
Porast temperature unutrašnjosti pri vrhu razdjelnika	4,19 K
Tip instalacije	Zidna montaža, poleđina do zida
Pretpostavljeni faktor istovremenog opterećenja (Rated Diversity Factor)	0,7
Glavni osigurač	200 A
Ukupna snaga gubitaka	52,7 W
Gubici na sabiricama	0 W
Preostali kapacitet gubitaka	607,64 W
Dodatni gubici	0 W
Procjena	

Odabrani razdjelnik i uređaji mogu biti upotrijebljeni u zajedničkoj konfiguraciji prema IEC TR 60890





DEGAL tehnika d.o.o.

Slavonska 80, 33000 Virovitica • E-mail: ured.degal@gmail.com
Tel./fax: 033/ 726-800

Temeljem pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. br. 41/2010) i Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocijeni sukladnosti (N.N. br. 80/13 i 14/14), izdaje se slijedeće:

IZJAVA O SUKLADNOSTI broj: 141/2023

Proizvođač: Degal tehnika d.o.o., Virovitica

Proizvod: RO.SE.1

Serijski broj: 141/2023

Godina proizvodnje: 2023. godine

Izjavljujem i potvrđujem da je elektro razvodni ormar izrađen sukladno slijedećim direktivama i normama:

- HRN EN 61439-2
- HRN EN 61439-3

U Virovitici, 14.09.2023. godine

Odgovorna osoba:
Tomislav Šegregur, ing.el.